

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» декабря 2024 г., 66240063168416609849

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6
МЧС России"**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» декабря 2024 г., № 2412/002-66/193/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Свердловская, г Лесной, пр-кт Коммунистический, Дом 14А, 83434226801, e-mail: sufps6@66.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: с 10:00 до 11:30 19.12.2024, учетный номер 66240063168416609849.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Лесной, ул Кирова, Дом 58 Детская музыкальная школа

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА", ИНН 6630006676, адрес юридического лица: 624205, Свердловская область, Г.О. ГОРОД ЛЕСНОЙ, Г ЛЕСНОЙ, УЛ КИРОВА, Д. 58

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов огнезащитным составом
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 95 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.
Срок устранения нарушения:
01.12.2025
2. Допускается хранение декораций, бутафории, инвентаря и другого имущества на рабочих площадках (галереях) над сценической коробкой
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 96 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвальных и технических этажах под зрительными залами.
Срок устранения нарушения:
01.12.2025
3. Не выполняется требование пожарной безопасности пункта 4.2.28 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", а именно: при эксплуатации эвакуационных путей на путях эвакуации допускается устройство турникета с шириной прохода через данное устройство менее 0,7 м.; при количестве

эвакуирующихся через турникет более 50 человек перед эвакуационным выходом не предусмотрено устройство распашной калитки, имеющей ширину не менее ширины указанного выхода и возможность вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанную калитку.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

4. Не обеспечивается эксплуатация здания в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 6, пункта 1 части 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

01.12.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник отделения организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора отдела
федерального государственного пожарного надзора ФГКУ
"Специальное управление ФПС № 6 МЧС России"
(Государственный инспектор ФГКУ "Специальное управление
ФПС № 6 МЧС России" по пожарному надзору) Пряничников
Алексей Владимирович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6 МЧС России" (заместитель главного государственного инспектора ФГКУ "Специальное управление ФПС № 6 МЧС России" по пожарному надзору) Новиков Андрей Владимирович, e-mail: ogrn.ugps6@mail.ru, телефон: +73434226824

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«09» часов «15» минут «27» декабря 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

